

Prot. \_\_\_\_\_

Olbia, 26.06.2025

Al Sig. Sindaco del Comune di **Santa Teresa di Gallura**  
protocollo@pec.comunestg.it

Spett. le **ABBANO A S.p.A.**  
protocollo@pec.abbanoa.it  
qualita.acqua@pec.abbanoa.it

Oggetto: provvedimenti concernenti le acque destinate al consumo umano ai sensi del D. Lgs. 23/02/2023 n° 18 - **Non Conformità per Batteri coliformi in - Fraz. Ruoni P.E. via dei cormorani - Comune di Santa Teresa di Gallura.**

In data 25.06.2025 ns PG/2025/20908 del 26.06.2025, sono pervenuti a questo Servizio gli esiti parziali delle analisi effettuate dal Laboratorio analisi ARPAS di Sassari sulle acque prelevate in data 24.06.2025, cod. campione 25004835. Dai suddetti emerge **la NON rispondenza** delle acque ai requisiti richiesti dal D. Lgs. 23/02/2023 n° 18 nel punto di consegna che di seguito si indica:

**- Fraz. Ruoni P.E. via dei cormorani - Comune di Santa Teresa di Gallura**  
per superamento dei valori: **Batteri Coliformi (62 MPN/100mL)**

Tale risultato depone per un non adeguato trattamento di potabilizzazione e/o di non adeguate misure di protezione della rete di distribuzione, pertanto si invita l'Ente gestore **a comunicare tempestivamente** allo scrivente Servizio:

- le cause determinanti e la durata temporale del superamento del parametro rilevato;
- gli interventi previsti o posti in essere, finalizzati al ripristino della qualità dell'acqua e all'eventuale informazione alla popolazione interessata.

**Solo a seguito di comunicazione da parte dell'Ente gestore, dell'avvenuto ripristino della qualità dell'acqua, potrà essere disposto da parte del SIAN, un nuovo controllo analitico** per la riformulazione del giudizio di qualità e di idoneità d'uso sulle acque destinate al consumo umano.

Nelle more della verifica dell'efficacia degli interventi adottati, **le acque di cui trattasi devono ritenersi, ai sensi del D. Lgs. 23/02/2023 n° 18, NON IDONEE all'utilizzo come acqua potabile** e perciò si indica di EVITARE il suo consumo come bevanda e per l'incorporazione negli alimenti quando l'acqua rappresenta uno degli ingredienti principali, come ad esempio nelle minestre, mentre è possibile l'utilizzo, previa bollitura prolungata per almeno 15 minuti, per il lavaggio di alimenti e per l'igiene sia della persona che della casa.

Al Sig. Sindaco si propone l'adozione dei provvedimenti di competenza e la successiva trasmissione degli atti allo scrivente Servizio all'indirizzo PEC: sian@pec.aslgallura.it.

Distinti saluti

Il Dirigente Medico SIAN  
Dott. Gianni Fresi